



HR= Heizwasserrücklauf  
 HV=Heizwasservorlauf  
 KW=Kaltwasser  
 TM=Thermometer  
 TR=Temperaturregelung  
 WW=Warmwasser  
 ZK=Zirkulation

-Alle Anschlußlängen 100 mm  
 -Behälter komplett tauchgebeizt und passiviert  
 -zul.Betriebsdruck 10 bar  
 -zul.Betriebstemperatur 95 grd C

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma Rudert Edelstahl-Technik GmbH. Sie darf weder kopiert noch ohne Genehmigung dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.

Rudert Edelstahl-Technik GmbH Sachsenweg 3 118451 Crimmitschau		Tel. 13762/9561-1 Fax. 13762/956115		Oberfläche	Maßstab 1:10	Position	Menge
							1,4571
				Datum	Name		
				Beorb. 13.11.98	B.Dörr		
				Gepr. 13.10.98	St.Rudert		
				Norm			
				Isolierung:			
						10151-1	
						Blatt 1	
						BK	
Zust.	Änderung	Datum	Name	DW Nr. 11151-1			

Warmwasserspeicher-neu  
 Typ RBS/1350; Inhalt 350 l